


TRANSMISSOR DE NÍVEL TSH



- Faixa de Pressão: 0...50 mmCA até 0...300mCA
- Precisão de 0,25 %FE ou 0,1 %FE
- Elemento sensor: Piezorreistivo
- Instalação muito simples

$$P = \gamma \cdot h$$

P = Pressão na Profundidade h.

γ = Densidade do Líquido

h = Altura da Coluna de Líquido (nível)

Medindo-se a pressão P e conhecendo-se γ , obtem-se:

$$P = \frac{h}{\gamma}$$